



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a PÖYRY Erőterv ZRt. (1117 Budapest, Infopark sétány 3. „B” épület 4. em.) által benyújtott, a „141000695-002 Buj 400/132 kV-os alállomás hálózatba illesztése a Nyíregyháza, Simai út – Ibrány 132 kV-os távvezeték felhasításával” tárgyú kérelmére 2020. szeptember 10. napján közigazgatási hatósági eljárás indult a Buj 021, 022, 030, 033, 0100, 035/59, 035/60 hrsz., Ibrány 0159/6, 0159/7, 0159/8, 0159/11, 0159/18, 0161, 0162/14, 0162/15, 0162/18, 0162/16, 0162/17. hrsz., és a Kótaj 0102/12, 0102/18, 0102/11, 0102/10, 0102/9, 0102/8 hrsz. alatti ingatlanokat érintő 132 kV-os távvezeték megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 5110/2020.

Az ügyintéző neve: Székelyhidi Ferenc

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: (42) 896-122

Az eljárás megindításának napja: 2020. szeptember 10.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2020. szeptember 10.

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. 09. 23.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A tervezett tevékenység a Buj 400/132 kV-os alállomás hálózatba illesztése céljából tervezett két új párhuzamos távvezeték szakasz létesítése, amely a Nyíregyháza, Simai út – Ibrány 132 kV-os távvezeték felhasításával valósul meg. A tervezett távvezetékek újonnan létesülnek, így a nyomvonal által érintett ingatlanokon új hálózat létesül. A távvezeteki összeköttetés létesítésének célja a térség villamosenergia-ellátási biztonságának növelése, valamint a jövőbeni fejlesztési lehetőségek megalapozása, mely újabb fogyasztók bekapcsolását teszi majd lehetővé.

Nyomvonal hossza: 2 x 1,6 km (egymással párhuzamosan).

A beruházás környezetéhez a legközelebbi lakóövezet északkeleti irányban kb. 0,5 km távolságra található, amely Ibrány város Oncsa nevű városrésze.

Az érintett ingatlanok és helyrajzi számaik a következők:

Buj 021, 022, 030, 033, 0100, 035/59, 035/60 hrsz.

Ibrány 0159/6, 0159/7, 0159/8, 0159/11, 0159/18, 0161, 0162/14, 0162/15, 0162/18, 0162/16, 0162/17. hrsz.

Kótaj 0102/12, 0102/18, 0102/11, 0102/10, 0102/9, 0102/8 hrsz.

A távvezeték építési munkafázisai:

- előkészületi munkálatok,
- alapgyöndör ásás és alapozási (betonozási) munkák,
- oszlopszerelési és állítási munkák (6-6 db),
- szigetelő és vezeték szerelési munkák,
- utómunkálatok (tefűlet rekultiváció).

A létesítés során mind a két távvezeték szakaszon 6-6 db új oszlop kerül elhelyezésre.

A munkagépek tevékenysége oszloponként és gépegységenként kb. 5-7 nap, a teherjárműforgalom kb. 3x1 hét időtartamot vesz igénybe. Mivel a két távvezeték szakasz építése összesen kb. 2 hónapig tart szakaszolva, így az említett járművek nem egyidejűleg dolgoznak a helyszínen. A gépek egy

munkaterületen csak néhány napot dolgoznak, majd elhagyják a területet (egy-egy munkaterület egymástól kb. 250 méterre található). A munka jelentős részét emberi erővel, gépek nélkül végzik.

Érintett település: Buj, Ibrány, Kótaj.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

Levegővédelmi hatásterület:

A dokumentációban foglaltak szerint a kivitelezés során a munkagépek által kibocsátott légszennyező anyagok legnagyobb kiterjedésű hatásterülete a munkavégzés helyének 300 m-es sugarú körzetén belül marad. A távvezeték normál feltételek melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása.

Zajvédelmi szempontú hatásterület:

A kivitelezési munkák hatásterülete nem haladja meg a munkaterületek 100 m sugarú körzetét.

Az üzemelés során a távvezeték üzemeléséből eredően elhanyagolható mértékű zajkibocsátással kell számolni.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján **2020. szeptember 23-tól – 2020. október 16-ig** megtekinthető.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ 13⁰⁰–16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5110-2020> webcímen, valamint Buj, Ibrány, és Kótaj települések önkormányzatánál tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan, ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet tenni.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában

- a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
 - aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
 - ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
 - ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
 - b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
 - c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
 - cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
 - d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”